

足場の敷板はこれでいいのか？



指摘事項

ジャッキベースから外れてしまっている敷板です。

ですが、敷板はこれでいいんでしょうか？

下記のとおり足場の脚部の構成は、法で細かく定められています、敷板については、滑動(すべり)や沈下を防ぐ目的で設けるものですから、上記の写真のように形だけの敷板は法的には違反となります。(但し敷板の面積等は規定無し)

★労働安全衛生規則 第570条

足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

是正方法

敷板は専用の木製敷板を用いて、ジャッキベースには釘止めを施します。

釘止めは最低でも2本、上記の写真のように水没してしまうような場所ではジャッキの増し締めを必ず実施してください、敷板の下がえぐれているようなら麻袋に砂を入れて隙間をふさぐこと。(碎石や機木を突っ込む方法は×)埋め戻しの転圧不足が原因の沈下は足場を組みなおす必要が生じます。

